

Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
 E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
 филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Акт № 2026-КР/ПОС-1158
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 21 . 05 . 2026 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"

Адрес: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б к.1, оф. 11

Телефон: 79233490545, 73912712800

Лицевой счет: 223100001851

Объект

Наименование: ж/дом ул.Менжинского, 16а

Адрес: г Красноярск, ул Менжинского, 16 а

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем: Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °C	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№5: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ»
					50	%	Конвектор			
2	№8: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ»
					50	%	Конвектор			
3	№1: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Конвектор		Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ»
					50	%	Радиатор алюминиевый			
4	№3: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Конвектор		Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ»
					50	%	Радиатор алюминиевый			

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °C	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
5	№7: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ»
					50	%	Конвектор			
6	№4: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Конвектор		Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ»
					50	%	Радиатор алюминиевый			
7	№2: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Конвектор		Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ»
					50	%	Радиатор алюминиевый			
8	№6: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ»
					50	%	Конвектор			

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	
2	№2: Элеватор Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	
3	№3: Элеватор Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	
4	№4: Элеватор Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	
5	№5: Элеватор Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	
6	№6: Элеватор Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	
7	№7: Элеватор Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	
8	№8: Элеватор Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	2	10,0	5	0,0	Выполнена	
3	3	10,0	5	0,0	Выполнена	
4	4	10,0	5	0,0	Выполнена	
5	5	10,0	5	0,0	Выполнена	
6	6	10,0	5	0,0	Выполнена	
7	7	10,0	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см ²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см ²	Факт опрессовки	Комментарий
8	8	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены**Подписи:**

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Обухов П. А.			
ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"	Генеральный директор	Янцен Т. И.			