



Акционерное общество «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)»

Россия, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, улица Богграда, дом 144 А, тел. (391) 274-43-43 факс (391) 256-54-15,
E-mail: tgk13@sibgenco.ru, http://www.sibgenco.ru; ИНН 1901067718; КПП 246750001; р/с 40702810600030003410 в
филиале ПАО Банк ВТБ в г.Красноярске; к/с 30101810200000000777; БИК 040407777

Акт № 2026-КР/ПОС-2034
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 29 . 05 . 2026 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"

Адрес: 660001, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Менжинского, д.14Б, к. 1, пом.2

Телефон: 79233490545, 73912712800

Лицевой счет: 2701204978

Объект

Наименование: ж/д, ул. Историческая, 90

Адрес: 660018, г. Красноярск, ул. Историческая, 90

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: Котельная КрЭВРЗ

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Насосное смешение Отопление	70	2	Теплофикационная вода	100	%	Радиатор чугунный		Выполнена	Промывка проводилась водопроводной водой. Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ»

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Насосное смешение Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Обухов П. А.			01.06.2026
ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"	Генеральный директор	Янцен Т.И.	На бумаге		01.06.2026