

Акт № 2026-КР/ПОС-439
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 13 . 05 . 2026 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"

Адрес: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б к.1, оф. 11

Телефон: 79233490545, 73912712800

Лицевой счет: 223100001851

Объект

Наименование: ж/дом, ул Омская, 16

Адрес: г Красноярск, ул Омская, 16

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °С	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№1: Насосное смещение Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор чугунный		Выполнена	Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ» Промывка проводилась водопроводной водой.
					50	%	Радиатор алюминиевый			

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Насосное смещение Отопление	7,5	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта:Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Савельева Т. В.			19.05.2026

ООО УК "Капитал-Сервис", генерал. директор
Людмила Т.И. Сидорова
19.05.2026