

Акт № 2026-КР/ПОС-5815
промывки и опрессовки сетей
и внутренних отопительных систем потребителя



Дата оформления: 09 . 07 . 2026 г.

Контрагент

Наименование: ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"

Адрес: 660001, г. Красноярск, ул. Менжинского, д. 14Б к.1, оф. 11

Телефон: 79233490545, 73912712800

Лицевой счет: 223100001851

Объект

Наименование: ж/дом, ул Ладос Кецохели, 77

Адрес: г Красноярск, ул Ладос Кецохели, 77

Назначение: Многоквартирный дом

Теплоисточник: ТЭЦ-2

Расчет по приборам учета: Нет

Результаты промывки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Тем-ра воды, °C	Кол-во зап-ий, шт.	Вид промыв. воды	Кол-во приборов	Ед-ца измер.	Тип прибора	V затрач. теплонос., м³	Факт промывки	Комментарий
1	№2: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ» Промывка проводилась водопроводной водой.
					50	%	Конвектор			
2	№3: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Конвектор		Выполнена	Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ» Промывка проводилась водопроводной водой.
					50	%	Радиатор алюминиевый			
3	№1: Элеватор Отопление	70	2	Теплофикационная вода	50	%	Радиатор алюминиевый		Выполнена	Контроль качества до полного осветления «п.450 ПТЭ ОТ и ТПУ» Промывка проводилась водопроводной водой.
					50	%	Конвектор			

Результаты опрессовки систем:Выполнена по всем системам

№	Система	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	№1: Элеватор Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	№2: Элеватор Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	
3	№3: Элеватор Отопление	10,0	5	0,0	Выполнена	

Результаты опрессовки теплового пункта:

№	Тепловой пункт	Давление, кгс/см²	Длительность испытания, мин	Падение давления, кгс/см²	Факт опрессовки	Комментарий
1	1	10,0	5	0,0	Выполнена	
2	1	10,0	5	0,0	Выполнена	
3	2	10,0	5	0,0	Выполнена	
4	3	10,0	5	0,0	Выполнена	

Статус объекта: Промывка и опрессовка выполнены

Подписи:

Контрагент	Должность	Ф.И.О.	Вид подписи	Подпись	Дата
ООО УК "КАПИТАЛ-СЕРВИС"	Генеральный директор	Янцен Т.И.			9.07.26
АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)"	Представитель по доверенности	Гилькова А. А.			10.07.26

Прочие объекты теплоснабжения:

№	Лицевой счет	Контрагент	Наименование
1	223100001437	Крутой	неж.пом. №172, ул. Л.Кецховели, д.77
2	221100000576	ФЛ Титов Валентин Степанович	неж. пом. №38, ул. Ладо Кецховели, 77
3	223100001499	Лазорко	неж.пом. №2, ул. Л.Кецховели, д.77 (магазин по про
4	221100000970	Воднев	неж. пом. № 93 ул. Ладо Кецховели, 77
5	221100000253	Баузер	неж.пом. №39, ул. Л.Кецховели, д.77
6	221100000692	Лесникова	неж.пом. №4, ул. Л.Кецховели, д.77